

MONTASJEVEILEDNING

V-BANK KOMPAKT-FILTRE

Håndterings- og oppbevaringsinstruksjoner

For å unngå skader på luftfilteret under lagring eller under installasjonen, må du følge disse instruksjonene.

Disse instruksjonene gjelder følgende produkter

AstroCel V XL, BioCel V XL A, BioCel V XL, VariCel V Aero, VariCel V XL E, VariCel V XL, samt alle andre luftfiltere av denne typen.



“Bæres vertikalt”



“Ikke bruk kniv til å åpne esken”



“Ikke berør mediet”



“Denne siden opp»
(for transport, lagring og installasjon)



“Ikke gå på filteret”



“Unngå overkomprimering av pakningen”



“Ikke trykk på ristene”



“Må ikke slippes”



“Håndteres med forsiktighet”



“Oppbevares på et rent og tørt sted”



“Ikke slå på filteret”



“Ikke stable”



“Oppbevares innenfor et bestemt temperaturområde”

Generelle trinnvise retningslinjer for filterbytte og avhending:

1. Slå av ventilasjonsaggregatet.
2. Fjern filterene forsiktig.
3. Umiddelbart etter fjerning, legg filteret i en pose og forsegle den, slik at den forblir lufttett.
4. Monter det nye filteret.
5. Slå på ventilasjonsaggregatet etter at aggregatets dører er lukket.

Filterbytte og vedlikeholdsarbeid skal utføres med vanlige beskyttelsestiltak, inkludert åndedrettsvern.

Filtere kan inneholde skadelige stoffer etter bruk. Det anbefales derfor å bruke egnet personlig verneutstyr og utvise stor forsiktighet ved filterbytte. Dette inkluderer FFP 3-ansiktsmaske, øyebeskyttelse, gummi-/nitrilhansker og vernedrakt. For ekstra sikkerhet bør tape brukes til å tette eventuelle hull.

Vær oppmerksom på følgende når det gjelder avhending av brukte filtre:

Generelt kastes luftfiltere som vanlig industriavfall. Luftfiltere som brukes i miljøer hvor det kan forekomme potensielt skadelige forurensninger, skal imidlertid behandles som spesielt industriavfall og må kastes i henhold til de offisielt godkjente forskrifter i det respektive land.

De gjeldende forskriftene for avfallshåndtering i et konkret tilfelle avhenger av de faktiske forholdene på stedet og den spesifikke bruken. Det er derfor ikke mulig å gi en generelt gyldig uttalelse. Hvis du ikke allerede vet det, anbefaler vi at du kontakter det lokale avfallsselskapet hvis du er i tvil.

Brukte filtre skal oppbevares sikkert i en lekkasjefri plastpose og lukkes tett.



Dinair
An AAF Company

Dinair AS
Prof. Birkelands vei
36
1081 Oslo, Norge
www.dinair.no

American Air Filter Company, Inc. has a policy of continuous product improvement. This document is provided for informal review and establishes no commitment or contract. We reserve the right to change any designs, specifications and products without notice, and we make no warranties regarding the subject matter of this document. Any use, copying or distribution of this document or any part of this document without our permission is prohibited.

©2026 AAF International and its affiliated companies.
IU_109_EN_032026